秋季全国火災予防運動

!!!! 火災予防条例を !!!! 守りましょう !!!!

来る十一月二十六日から十二月二日まで、一週間にわたって秋季全国火災予防運動が実施されます。

これから一年中で最も火災の多い時期に入るわけですがこれらの火災発生の原因は、大部分が個々の事業場や住居等で、特に居住専門の建物からの出火は、全火災の約五〇%を占めており、その出火原因については、こんろ、たばこ、弄火、たき火、こたつ等個人が使用管理すべきものが、圧倒的に多いことです。

なお、又消費生活の向上により、個人生活の分野において、電気、ガス、石油等の普及発展等により、特殊火災発生の機会が増大されたわけです。これらの現状にかんがみ、消防法の改正とあいまって、本町においても本年七月一日から新しい火災予防条例が施行されましたが、この条例の趣旨とその内容を知り、かつ守り、町から火災を発生させないよう一層の御協力をお願い致します。

◇火災予防条例の概要

この条例は、全文五十条から成り、公衆の出入する場所等の指定、火を使用する設備、及びその使用に際し火災発生のおそれのある設備の位置構造及び管理の基準火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生するおそれのある器具の取扱いの基準、火の使用に関する制限等火災に関する警報の発令中における火の使用の制限、指定数量未満の危険物の貯蔵、又は取扱いの基準、準危険物の貯蔵又は取扱いの基準、特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの基準、避難管理等火災予防上必要な事項が規定されています。その中から特に一般家庭における、ごく身近かな関係の規定をおしらせし、火災予防上の参考に資したいと存じます。なお、特殊な場合の規定については、役場又は消防団役員まで御問合せ下さい。

◇横芝町火災条例抜すい

一、かまどの位置

1 建築物、工作物の可燃性の部分から安全な距離を保つこと。

2 可燃物が落下又は接触するおそれのないこと。

3 可燃性のガス又は蒸気が発生滞留するおそれのないこと。

4 屋内に設ける場合は、土間又は金属以外の不燃材料で造った床工であること。

5 衝撃や振動等により亀裂確損を生じないこと。

管理

1 周囲は常に整理清掃に努め、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

2 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

二、ストーブの煙突

1 支線、支わく、腕金具等で固定すること。

2 屋上突出部は屋根から六〇センチメートル以上であること。

3 先端から水平一メートル以内に建築物の軒があるときはその軒から六〇センチメートル以上高くすること。

4 金属又は石綿の煙突は、小屋裏、天井裏、床裏にある部分を金属以外の不燃材料で防火上有効に覆うこと。

5 金属、石綿の煙突は、木材その他の可燃材料から一五センチメートル以上離して設けること。

6 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分は、眼鏡石をはめこむ、又は遮熱材料で覆うこと。

7 薪、石炭その他の固体燃料を使用するストーブは、不燃材料で造ったたき殻受けを設けること。

8 その他かまどの位置構造管理を参照のこと。

三、堀ごたつ、いろり

1 火床、内面は不燃材料で造ること。

2 その他かまどの管理を参照のこと。

四、こんろ移動式のストーブ

1 燃料の性質等に応じて可燃物から火災予防上安全な距離を保つこと。

2 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

3 不燃性の床上、又は台上で使用すること。

4 故障又は破損したものを使用しないこと。

5 液体燃料を使用するこんろ又は移動式のストーブは使用中燃料を補給しないこと。

6 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

7 周囲は常に清掃に努め、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

8 液体燃料を使用するこんろ、又は移動式ストーブは漏えいの防止皿を設けること。

9 燃料の容器は燃料の性質等に応じ、遮光又は転倒若しくは衝撃を防止するため必要な措置を講ずること。

五、火鉢

1 固体燃料を使用する火鉢は底に遮熱のため空間をおくか、又は砂等を入れて使用すること。

2 その他こんろ移動式ストーブの項を参照のこと。

六、置ごたつ

1 固体燃料を使用する置ごたつは